

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

| | | | |
|---|--------|--------|----|
| Evid. číslo odberateľa tepla: | 666212 | Okres: | PO |
| Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov: | 3881 | Okres: | SB |
| Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov: | 3602 | Okres: | SB |
| Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany: | 3983 | Okres: | SB |

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | 1 | Čergovská 22,24 | Prešov | Pl.14r.II. | 4375 | 4375 | 198,19 | 99,9 | 67,08 | 100 |
| | 2 | Čergovská 26,28 | Prešov | Pl.14r.II. | 4375 | 4375 | 215,20 | 99,9 | 61,60 | 100 |
| | 3 | Gregorovce 217 | Gregorovce | T 11 | 525 | 89 | 8,25 | 124,4 | 1,56 | 100 |
| | 4 | Janka Kráľa 1 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 480 | 480 | 42,40 | 104,4 | 8,00 | 100 |
| | 5 | Janka Kráľa 2 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 480 | 413 | 56,17 | 104,4 | 10,60 | 77 |
| | 6 | Janka Kráľa 3 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 480 | 480 | 47,42 | 104,4 | 8,95 | 100 |
| | 7 | Janka Kráľa 4 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 480 | 480 | 90,37 | 104,4 | 17,05 | 55 |
| | 8 | Jarková 13 | Svinia | T 11 | 780 | 315 | - | 124,4 | - | - |
| | 9 | Kojatice 180 | Kojatice | T 11 | 876 | 506 | 27,76 | 124,4 | 5,24 | 100 |
| | 10 | Ku amfiteátru 16 | Prešov | T 11 | 466 | 466 | 79,05 | 124,4 | 14,92 | 73 |
| | 11 | Lesná 39 | Záhradné | T 11 | 423 | 346 | 58,22 | 124,4 | 10,98 | 74 |
| | 12 | M. Čulena 47-51 | Prešov | LB.MB b. | 1905 | 1905 | 112,97 | 120,6 | 30,11 | 100 |
| | 13 | Magurská 12,14 | Prešov | Pl.14r.II. | 5048 | 5048 | 192,42 | 99,9 | 61,54 | 100 |
| | 14 | Magurská 13,15,17 | Prešov | Pl.14r.II. | 5421 | 5421 | 270,81 | 99,9 | 91,43 | 100 |
| | 15 | Palárikova 2 | Prešov | T 11 | 495 | 495 | 47,51 | 124,4 | 8,96 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla: 666212
 Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov: 3881 Okres: PO
 Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany: 3983 Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| | 16 | Palárikova 3 | Prešov | T 11 | 495 | 495 | 84,50 | 124,4 | 15,94 | 73 |
| | 17 | Palárikova 5 | Prešov | T 11 | 495 | 495 | 40,77 | 124,4 | 7,69 | 100 |
| | 18 | Palárikova 8 | Prešov | T 11 | 495 | 495 | 79,88 | 124,4 | 15,07 | 77 |
| | 19 | Pri majáku 2 | Prešov | O4 | 774 | 200 | 57,31 | 81,9 | 14,58 | 29 |
| | 20 | Pri majáku 3 | Prešov | O4 | 959 | 250 | 53,23 | 81,9 | 12,90 | 38 |
| | 21 | Pri majáku 4 | Prešov | O4 | 774 | 200 | 51,48 | 81,9 | 12,58 | 32 |
| | 22 | Pri majáku 5 | Prešov | O4 | 959 | 250 | 45,81 | 81,9 | 11,95 | 45 |
| | 23 | Široké 508 | Široké | T 11 | 573 | 573 | 76,46 | 124,4 | 16,46 | 93 |
| | 24 | Široké 509 | Široké | T 11 | 573 | 573 | 50,36 | 124,4 | 14,47 | 100 |
| | 25 | Široké 510 | Široké | T 11 | 573 | 573 | 50,02 | 124,4 | 15,29 | 100 |
| | 26 | Široké 511 | Široké | T 11 | 573 | 573 | 52,61 | 124,4 | 14,90 | 100 |
| | 27 | Štúrova 3 | Lipany | T 13 | 964 | 964 | 79,95 | 133,2 | 18,65 | 100 |
| | 28 | Štúrova 33-37 | Prešov | T06B r. KE | 2852 | 2852 | 222,03 | 106,0 | 53,34 | 100 |
| | 29 | Tehelná 14 | Lipany | T 11 | 495 | 495 | 91,90 | 127,6 | 17,34 | 69 |
| | 30 | Vajanského 12 | Prešov | PV2 | 1077 | 1077 | 113,92 | 125,3 | 21,49 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | 31 | Vyšná Šebastová 218 | Prešov | T 11 | 423 | 278 | 56,43 | 124,4 | 10,65 | 61 |
| | 32 | Záhradná 23 - 27 | Prešov | PV2 | 2808 | 2808 | 381,83 | 125,3 | 96,70 | 92 |
| 660003 | 33 | P.O.Hviezdoslava 1,2,3 | Veľký Šariš | T06B r. KE | 1405 | 1405 | 101,34 | 106,0 | 27,90 | 100 |
| | 34 | P.O.Hviezdoslava 10,11 | Veľký Šariš | T 03 | 1449 | 1449 | 69,79 | 135,2 | 21,01 | 100 |
| | 35 | P.O.Hviezdoslava 4-6 | Veľký Šariš | T06B r. KE | 1406 | 1406 | 87,46 | 106,0 | 25,64 | 100 |
| | 36 | A. Sládkoviča 1,2 | Veľký Šariš | T 03 | 1449 | 1449 | 105,82 | 135,2 | 28,82 | 100 |
| | 37 | A. Sládkoviča 3,4 | Veľký Šariš | T 03 | 1449 | 1449 | 131,42 | 135,2 | 35,41 | 100 |
| | 38 | A. Sládkoviča 6 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 1425 | 1425 | 72,84 | 104,4 | 19,77 | 100 |
| | 39 | A. Sládkoviča 7 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 1425 | 1425 | 85,02 | 104,4 | 22,66 | 100 |
| | 40 | A. Sládkoviča 8 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 1425 | 1425 | 88,20 | 104,4 | 25,54 | 100 |
| | 41 | A. Sládkoviča 9 | Veľký Šariš | T06B b. KE | 1425 | 1425 | 94,24 | 104,4 | 24,18 | 100 |
| | 42 | Školská 25,26,27 | Veľký Šariš | BA NKS r. BA | 2101 | 2034 | 194,53 | 120,3 | 46,32 | 100 |
| 660004 | 43 | M. Nešpora 11-15 | Prešov | BA NKS r. BA | 4376 | 4376 | 310,95 | 120,3 | 79,63 | 100 |
| | 44 | M. Nešpora 17-21 | Prešov | BA NKS r. BA | 4384 | 4384 | 315,84 | 120,3 | 81,89 | 100 |
| | 45 | M. Nešpora 23-27 | Prešov | BA NKS r. BA | 4327 | 4244 | 283,78 | 120,3 | 72,00 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|----------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| 660004 | 46 | M. Nešpora 31 | Prešov | T06B b. KE | 5808 | 5808 | 399,99 | 104,4 | 108,42 | 100 |
| | 47 | M. Nešpora 4-20 | Prešov | BA NKS r. BA | 12318 | 12318 | 870,05 | 120,3 | 218,76 | 100 |
| 660005 | 48 | M. Nešpora 35-39 | Prešov | BA NKS r. BA | 4240 | 4240 | 310,85 | 120,3 | 82,60 | 100 |
| | 49 | M. Nešpora 36-38 | Prešov | BA NKS r. BA | 1812 | 1812 | 139,09 | 120,3 | 32,12 | 100 |
| | 50 | M. Nešpora 47-51 | Prešov | BA NKS r. BA | 4240 | 4240 | 326,53 | 120,3 | 82,87 | 100 |
| 660006 | 51 | Lomnická 12, Švábska 47,49 | Prešov | Pl.14r.II. | 6733 | 6733 | 252,66 | 99,9 | 86,20 | 100 |
| | 52 | Lomnická 14 | Prešov | Pl.14r.II. | 2751 | 2751 | 148,89 | 99,9 | 47,72 | 100 |
| | 53 | Lomnická 16 | Prešov | Pl.14r.II. | 2683 | 2683 | 151,05 | 99,9 | 44,93 | 100 |
| | 54 | Lomnická 18,20,22 | Prešov | Pl.14r.II. | 5635 | 5635 | 209,64 | 99,9 | 67,40 | 100 |
| | 55 | Lomnická 2 /Urxova 6 / | Prešov | Pl.14r.II. | 3856 | 3856 | 224,60 | 99,9 | 61,65 | 100 |
| | 56 | Lomnická 24,26,28 | Prešov | Pl.14r.II. | 5635 | 5635 | 186,38 | 99,9 | 61,21 | 100 |
| | 57 | Lomnická 4,6,8,10 | Prešov | Pl.14r.II. | 5614 | 5614 | 294,13 | 99,9 | 90,66 | 100 |
| | 58 | Švábska 51,Royova 1 | Prešov | Pl.14r.II. | 5635 | 5635 | 254,89 | 99,9 | 83,31 | 100 |
| 660007 | 59 | Royova 2, Švábska 53-55 | Prešov | Pl.14r.II. | 6598 | 6598 | 314,02 | 99,9 | 101,00 | 100 |
| | 60 | Royova 4,6 | Prešov | Pl.14r.II. | 5328 | 5328 | 256,98 | 99,9 | 83,04 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|---------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| | 61 | Švábska 40,42,44,46 | Prešov | Pl.14r.II. | 5574 | 5574 | 283,16 | 99,9 | 90,24 | 100 |
| | 62 | Švábska 52,54 | Prešov | Pl.14r.II. | 2090 | 2090 | 149,01 | 99,9 | 38,33 | 100 |
| | 63 | Švábska 57,59 | Prešov | Pl.14r.II. | 3973 | 3973 | 193,67 | 99,9 | 60,62 | 100 |
| | 64 | Švábska 61 | Prešov | Pl.14r.II. | 2210 | 2210 | 124,28 | 99,9 | 38,38 | 100 |
| | 65 | Švábska 63,65,67 | Prešov | Pl.14r.II. | 5482 | 5482 | 405,73 | 99,9 | 116,75 | 100 |
| | 66 | Švábska 64,66,68,70 | Prešov | Pl.14r.II. | 3794 | 3794 | 218,66 | 99,9 | 66,40 | 100 |
| | 67 | Švábska 72,74 | Prešov | Pl.14r.II. | 2992 | 2992 | 128,66 | 99,9 | 44,09 | 100 |
| | 68 | Švábska 76,78 | Prešov | Pl.14r.II. | 3050 | 3050 | 119,62 | 99,9 | 38,53 | 100 |
| | 69 | Važecká 12 | Prešov | Pl.14r.II. | 2856 | 2856 | 175,81 | 99,9 | 52,38 | 100 |
| | 70 | Važecká 2,4 | Prešov | Pl.14r.II. | 4220 | 4220 | 212,23 | 99,9 | 64,18 | 100 |
| 660029 | 71 | Prostejovská 26-34 | Prešov | T06B r. KE | 8280 | 8280 | 415,66 | 106,0 | 112,54 | 100 |
| | 72 | Prostejovská 9-21 | Prešov | T06B r. KE | 10600 | 10600 | 471,12 | 106,0 | 140,20 | 100 |
| | 73 | Prostějovská 3 | Prešov | T06B b. KE | 5887 | 5887 | 276,07 | 106,0 | 80,76 | 100 |
| 660030 | 74 | Bajkalská 2-6 | Prešov | BA NKS r. BA | 4728 | 4728 | 318,65 | 120,3 | 83,05 | 100 |
| | 75 | Bajkalská 8-12 | Prešov | BA NKS r. BA | 5200 | 5200 | 252,01 | 120,3 | 69,87 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | | | | | | |
| | | m ² | m ² | | MWh | kWh/m ² | kW | % | | |
| 660030 | 76 | Tomášikova 16-28 | Prešov | BA NKS r. BA | 10272 | 10272 | 601,66 | 120,3 | 155,10 | 100 |
| | 77 | Tomášikova 30-42 | Prešov | BA NKS r. BA | 10272 | 10189 | 891,20 | 120,3 | 212,63 | 100 |
| 660031 | 78 | Kotrádova 4 | Prešov | BA NKS b. BA | 3032 | 3032 | 235,68 | 122,7 | 56,91 | 100 |
| | 79 | Sabinovská 23-33 | Prešov | BA NKS r. BA | 7879 | 7879 | 594,55 | 120,3 | 153,71 | 100 |
| | 80 | Sabinovská 4-14 | Prešov | BA NKS r. BA | 7879 | 7879 | 724,91 | 120,3 | 176,35 | 100 |
| 660032 | 81 | Jurkovičova 1,2 | Prešov | BA NKS r. BA | 3853 | 3853 | 150,89 | 120,3 | 46,62 | 100 |
| | 82 | Jurkovičova 12,13 | Prešov | BA NKS r. BA | 4610 | 4518 | 248,83 | 120,3 | 67,38 | 100 |
| | 83 | Jurkovičova 14-16 | Prešov | BA NKS r. BA | 4850 | 4777 | 269,06 | 120,3 | 69,15 | 100 |
| | 84 | Jurkovičova 3-8 | Prešov | BA NKS r. BA | 8889 | 8889 | 413,00 | 120,3 | 126,63 | 100 |
| | 85 | Jurkovičova 9-11 | Prešov | BA NKS r. BA | 4914 | 4914 | 177,97 | 120,3 | 63,21 | 100 |
| | 86 | Šrobárova 1,2,3 | Prešov | BA NKS r. BA | 5200 | 5200 | 349,92 | 120,3 | 91,80 | 100 |
| | 87 | Šrobárova 11-14 | Prešov | BA NKS r. BA | 5705 | 5723 | 366,94 | 120,3 | 100,59 | 100 |
| | 88 | Šrobárova 15-17 | Prešov | BA NKS r. BA | 4914 | 4925 | 282,75 | 120,3 | 77,37 | 100 |
| | 89 | Šrobárova 4-7 | Prešov | BA NKS r. BA | 5736 | 5736 | 304,75 | 120,3 | 87,67 | 100 |
| 660034 | 90 | Exnárova 10,11,12 | Prešov | BA NKS r. BA | 5128 | 5128 | 335,95 | 120,3 | 89,74 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | | | | | | |
| | | m ² | m ² | | MWh | kWh/m ² | kW | % | | |
| 660034 | 91 | Exnárova 13-15 | Prešov | BA NKS r. BA | 4900 | 4900 | 341,72 | 120,3 | 94,30 | 100 |
| | 92 | Exnárova 1-4 | Prešov | BA NKS r. BA | 5466 | 5466 | 349,17 | 120,3 | 105,46 | 100 |
| | 93 | Exnárova 16-19 | Prešov | BA NKS r. BA | 5484 | 5484 | 358,45 | 120,3 | 101,60 | 100 |
| | 94 | Exnárova 22-23 | Prešov | BA NKS r. BA | 2859 | 2859 | 187,12 | 120,3 | 54,75 | 100 |
| | 95 | Exnárova 24-26 | Prešov | BA NKS r. BA | 4752 | 4752 | 303,59 | 120,3 | 87,49 | 100 |
| | 96 | Exnárova 29-31 | Prešov | BA NKS r. BA | 5225 | 5225 | 312,59 | 120,3 | 95,78 | 100 |
| | 97 | Exnárova 32-35 | Prešov | BA NKS r. BA | 5187 | 5187 | 308,90 | 120,3 | 82,52 | 100 |
| | 98 | Karpatská 1,2,3 | Prešov | BA NKS r. BA | 5459 | 5459 | 341,32 | 120,3 | 95,02 | 100 |
| | 99 | Karpatská 10 | Prešov | BA NKS b. BA | 4654 | 4654 | 319,98 | 122,7 | 88,28 | 100 |
| | 100 | Karpatská 11 | Prešov | BA NKS b. BA | 4654 | 4654 | 342,31 | 122,7 | 91,39 | 100 |
| | 101 | Karpatská 19 | Prešov | BA NKS r. BA | 1058 | 1058 | 53,82 | 120,3 | 15,24 | 100 |
| | 102 | Karpatská 4-7 | Prešov | BA NKS r. BA | 6461 | 6461 | 464,32 | 120,3 | 124,39 | 100 |
| | 103 | Karpatská 8 | Prešov | BA NKS b. BA | 4654 | 4654 | 325,53 | 122,7 | 89,59 | 100 |
| | 104 | Karpatská 9 | Prešov | BA NKS b. BA | 4654 | 4654 | 329,90 | 122,7 | 88,28 | 100 |
| 660035 | 105 | Bajkalská 14-20 | Prešov | BA NKS r. BA | 2948 | 2948 | 219,56 | 120,3 | 56,12 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | | | | | | |
| | | m ² | m ² | | MWh | kWh/m ² | kW | % | | |
| | 106 | Bajkalská 22-26 | Prešov | BA NKS r. BA | 2212 | 2212 | 162,26 | 120,3 | 42,27 | 100 |
| | 107 | Prostejovská 62-72 | Prešov | BA NKS r. BA | 8512 | 8512 | 614,35 | 120,3 | 155,60 | 100 |
| | 108 | Prostejovská 95 | Prešov | BA NKS b. BA | 3366 | 3366 | 231,49 | 122,7 | 61,90 | 100 |
| 660036 | 109 | Prostejovska 40-48 | Prešov | BA NKS r. BA | 9192 | 9192 | 625,08 | 120,3 | 154,81 | 100 |
| | 110 | Prostejovska 50-60 | Prešov | BA NKS r. BA | 8896 | 8896 | 646,37 | 120,3 | 153,71 | 100 |
| 660039 | 111 | Dargovska 1,2,3 | Prešov | BA NKS r. BA | 5216 | 5133 | 334,55 | 120,3 | 86,53 | 100 |
| | 112 | Dargovska 4,5,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 5115 | 5115 | 351,40 | 120,3 | 91,32 | 100 |
| | 113 | Kozmonautov 6,8 | Prešov | BA NKS r. BA | 1540 | 1540 | 88,89 | 120,3 | 25,88 | 100 |
| | 114 | M.Benku 1 | Prešov | BA NKS b. BA | 6336 | 6368 | 239,25 | 122,7 | 75,72 | 100 |
| | 115 | M.Benku 3 | Prešov | BA NKS b. BA | 6336 | 6392 | 297,31 | 122,7 | 83,48 | 100 |
| | 116 | Oravská 1,2,3 | Prešov | BA NKS r. BA | 5016 | 5016 | 396,57 | 120,3 | 102,22 | 100 |
| | 117 | Popradská 4,5,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 5115 | 5115 | 363,12 | 120,3 | 94,35 | 100 |
| 660040 | 118 | Bernolákova 1-9 | Prešov | BA NKS r. BA | 7643 | 7643 | 532,78 | 120,3 | 142,23 | 100 |
| | 119 | Bernolákova 2-12 | Prešov | BA NKS r. BA | 8254 | 8254 | 597,58 | 120,3 | 158,67 | 100 |
| | 120 | Šoltésovej 1-6 | Prešov | BA NKS r. BA | 8254 | 8254 | 617,06 | 120,3 | 167,60 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | | | | | | |
| | | m ² | m ² | | MWh | kWh/m ² | kW | % | | |
| 660040 | 121 | Šoltésovej 7,8 | Prešov | BA NKS r. BA | 3778 | 3778 | 268,31 | 120,3 | 69,31 | 100 |
| 660041 | 122 | a.g.Svobodu 24 | Prešov | BA NKS r. BA | 1488 | 1488 | 101,12 | 120,3 | 26,56 | 100 |
| | 123 | a.g.Svobodu 28-36 | Prešov | BA NKS r. BA | 7304 | 7304 | 528,24 | 120,3 | 139,93 | 100 |
| | 124 | a.g.Svobodu 38,40,42 | Prešov | BA NKS r. BA | 4488 | 4488 | 306,05 | 120,3 | 86,16 | 100 |
| | 125 | L.Novomeského 2,4 | Prešov | BA NKS r. BA | 3160 | 3160 | 215,37 | 120,3 | 56,11 | 100 |
| | 126 | L.Novomeského 6,8,10 | Prešov | BA NKS r. BA | 4616 | 4616 | 299,71 | 120,3 | 78,68 | 100 |
| | 127 | M.Benku 2,4 | Prešov | BA NKS r. BA | 2397 | 2397 | 177,18 | 120,3 | 46,78 | 100 |
| 660042 | 128 | Bernolákova 11 | Prešov | BA NKS b. BA | 3402 | 3402 | 239,32 | 122,7 | 72,80 | 100 |
| | 129 | Bernolákova 13 | Prešov | BA NKS b. BA | 3402 | 3402 | 247,48 | 122,7 | 67,14 | 100 |
| | 130 | Bernolákova 15 | Prešov | BA NKS b. BA | 3402 | 3413 | 265,78 | 122,7 | 73,49 | 100 |
| | 131 | Vansová 10 | Prešov | BA NKS b. BA | 3402 | 3402 | 248,42 | 122,7 | 70,54 | 100 |
| | 132 | Vansová 11-14 | Prešov | BA NKS r. BA | 6384 | 6384 | 451,91 | 120,3 | 119,21 | 100 |
| | 133 | Vansová 4,5,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 5168 | 5168 | 356,00 | 120,3 | 95,52 | 100 |
| | 134 | Vansová 9 | Prešov | BA NKS b. BA | 3402 | 3402 | 243,84 | 122,7 | 65,36 | 100 |
| 660043 | 135 | Dubová 1,3,5 | Prešov | BA NKS r. BA | 4564 | 4564 | 321,24 | 120,3 | 77,84 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|---------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| | 136 | Dubová 13,15 | Prešov | BA NKS r. BA | 2885 | 2885 | 201,45 | 120,3 | 50,68 | 100 |
| | 137 | Dubová 2,4,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 5160 | 5160 | 386,46 | 120,3 | 93,48 | 100 |
| | 138 | Dubová 7,9,11 | Prešov | BA NKS r. BA | 5082 | 5082 | 361,05 | 120,3 | 90,19 | 100 |
| | 139 | Dubová 8,10 | Prešov | BA NKS r. BA | 2861 | 2861 | 213,89 | 120,3 | 51,19 | 100 |
| | 140 | Federátov 1,3,5 | Prešov | BA NKS r. BA | 4718 | 4718 | 378,64 | 120,3 | 101,96 | 100 |
| | 141 | Federátov 2,4,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 4564 | 4584 | 323,54 | 120,3 | 78,64 | 100 |
| | 142 | Federátov 7,9,11,13 | Prešov | BA NKS r. BA | 6416 | 6416 | 467,39 | 120,3 | 117,20 | 100 |
| | 143 | Justičná 1,3,5 | Prešov | BA NKS r. BA | 4718 | 4718 | 332,78 | 120,3 | 84,55 | 100 |
| | 144 | Justičná 2,4,6 | Prešov | BA NKS r. BA | 4718 | 4718 | 302,19 | 120,3 | 75,73 | 100 |
| | 145 | Justičná 7,9 | Prešov | BA NKS r. BA | 2925 | 2925 | 211,26 | 120,3 | 52,08 | 100 |
| | 146 | Justičná 8,10,12 | Prešov | BA NKS r. BA | 4634 | 4634 | 318,78 | 120,3 | 80,68 | 100 |
| | 147 | Smreková 1,3 | Prešov | BA NKS r. BA | 4215 | 4129 | 224,51 | 120,3 | 54,21 | 100 |
| | 148 | Smreková 11,13 | Prešov | BA NKS r. BA | 2893 | 2893 | 199,64 | 120,3 | 49,98 | 100 |
| | 149 | Smreková 5,7,9 | Prešov | BA NKS r. BA | 5200 | 5200 | 357,14 | 120,3 | 89,68 | 100 |
| | 150 | Višňová 1-5 | Prešov | BA NKS r. BA | 7723 | 7723 | 555,65 | 120,3 | 141,54 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|--------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660044 | 151 | A.Matušku 1-5 | Prešov | BA NKS r. BA | 4500 | 4500 | 285,98 | 120,3 | 74,15 | 100 |
| | 152 | A.Matušku 2-6,8-12 | Prešov | BA NKS r. BA | 4433 | 4433 | 334,62 | 120,3 | 88,65 | 100 |
| | 153 | P.Horova 12-17 | Prešov | BA NKS r. BA | 8350 | 8281 | 594,32 | 120,3 | 160,86 | 100 |
| | 154 | Zimná 2-12 | Prešov | BA NKS r. BA | 4236 | 4236 | 355,37 | 120,3 | 94,72 | 100 |
| 660046 | 155 | P.Horova 6-11 | Prešov | BA NKS r. BA | 8342 | 8342 | 525,04 | 120,3 | 130,40 | 100 |
| 660047 | 156 | Grešova 14-16 | Prešov | T06B r. KE | 2920 | 2920 | 121,92 | 106,0 | 31,82 | 100 |
| | 157 | Grešova 18-20 | Prešov | T06B r. KE | 3528 | 3528 | 160,19 | 106,0 | 42,62 | 100 |
| | 158 | Grešova 2-12 | Prešov | T 03 | 4835 | 4835 | 285,13 | 135,2 | 73,57 | 100 |
| | 159 | Vajanského 2,4,6 | Prešov | T06B r. KE | 3993 | 3993 | 182,65 | 106,0 | 50,73 | 100 |
| 660048 | 160 | SDH 17,19,21,23,25 | Prešov | T 03 | 3072 | 3072 | 245,99 | 135,2 | 66,77 | 100 |
| | 161 | SDH 5,7 | Prešov | T 04 | 1041 | 456 | 17,23 | 135,2 | 3,36 | 100 |
| | 162 | SDH 9,11 | Prešov | T 05 | 1041 | 541 | 63,89 | 135,2 | 15,89 | 100 |
| | 163 | Záhradná 1,3 | Prešov | T 06 | 2760 | 2760 | 231,15 | 135,2 | 57,66 | 100 |
| 660050 | 164 | Štefánikova 11-15 | Prešov | BA NKS r. BA | 3199 | 3199 | 228,46 | 120,3 | 56,35 | 100 |
| 660053 | 165 | Hviezdoslavova 2-6 | Prešov | BA NKS r. BA | 2731 | 2731 | 211,31 | 120,3 | 52,19 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|-------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660057 | 166 | J.Borodáča 13-15 | Prešov | T 03 | 1604 | 1604 | 105,02 | 135,2 | 25,83 | 100 |
| | 167 | J.Borodáča 7,9,11 | Prešov | T 03 | 2412 | 2412 | 162,60 | 135,2 | 40,75 | 100 |
| | 168 | Pavl.nám. 16-18 | Prešov | T 04 | 2436 | 2436 | 167,78 | 135,2 | 39,57 | 100 |
| 660061 | 169 | 17.nov. 180-184 | Prešov | T 05 | 1600 | 1600 | 128,80 | 135,2 | 34,50 | 100 |
| | 170 | 17.nov. 186-194 | Prešov | T 06 | 3168 | 3090 | 192,93 | 135,2 | 49,01 | 100 |
| | 171 | Požiarnická 19 | Prešov | T06B b. KE | 1014 | 1014 | 73,73 | 104,4 | 18,38 | 100 |
| | 172 | Požiarnická 21 | Prešov | T06B b. KE | 1352 | 1352 | 92,34 | 104,4 | 26,37 | 100 |
| | 173 | Požiarnická 23 | Prešov | T06B b. KE | 1352 | 1352 | 99,34 | 104,4 | 26,56 | 100 |
| | 174 | Požiarnická 25 | Prešov | T06B b. KE | 1352 | 1352 | 90,63 | 104,4 | 25,21 | 100 |
| | 175 | Požiarnická 27 | Prešov | T06B b. KE | 1352 | 1352 | 85,55 | 104,4 | 24,26 | 100 |
| 660068 | 176 | Lesnícka 12 | Prešov | T 03 | 673 | 673 | 80,17 | 135,2 | 15,13 | 100 |
| | 177 | Lesnícka 16,18 | Prešov | T 04 | 1449 | 1449 | 79,56 | 135,2 | 25,07 | 100 |
| | 178 | Lesnícka 20,22 | Prešov | T 05 | 1449 | 1449 | 102,00 | 135,2 | 27,61 | 100 |
| | 179 | Lesnícka 24,26,28 | Prešov | T 06 | 1310 | 1310 | 84,87 | 135,2 | 24,35 | 100 |
| | 180 | Lesnícka 30,32,34 | Prešov | T 03 | 1310 | 1310 | 85,30 | 135,2 | 23,71 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3602

Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie MWh | Normatívna potreba tepla na vykurovanie kWh/m ² | Informat. regul. príkon kW | Hospodárnosť % |
|-----------------------------|------|---------------------|---------|------------------|----------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 660068 | 181 | Solivarská 33,35 | Prešov | T06B r. KE | 2020 | 2020 | 98,49 | 106,0 | 32,69 | 100 |
| | 182 | Solivarská 37,39 | Prešov | T06B r. KE | 2020 | 2020 | 103,04 | 106,0 | 31,60 | 100 |
| | 183 | Solivarská 41,43 | Prešov | T06B r. KE | 2020 | 2020 | 106,55 | 106,0 | 30,94 | 100 |
| | 184 | Solivarská 67-71 | Prešov | T06B r. KE | 3244 | 3244 | 170,95 | 106,0 | 50,92 | 100 |
| 660193 | 185 | Komenského 10,11,12 | Sabinov | T 03 | 1899 | 1899 | 96,56 | 125,5 | 29,58 | 100 |
| | 186 | Komenského 15,16,17 | Sabinov | T 03 | 1962 | 1962 | 93,47 | 125,5 | 30,97 | 100 |
| | 187 | Komenského 25,26 | Sabinov | T06B r. KE | 2773 | 2773 | 137,07 | 98,4 | 41,71 | 100 |
| | 188 | Komenského 27,28 | Sabinov | T06B r. KE | 2773 | 2773 | 134,36 | 98,4 | 45,21 | 100 |
| | 189 | Komenského 34,35 | Sabinov | BA NKS r. BA | 2534 | 2534 | 160,46 | 111,7 | 47,34 | 100 |
| 660194 | 190 | 17.novembra 23,24 | Sabinov | BA NKS r. BA | 2852 | 2852 | 191,06 | 111,7 | 49,94 | 100 |
| | 191 | Murgašova 13,14 | Sabinov | BA NKS r. BA | 3002 | 1521 | 49,6 | 111,7 | 13,23 | 100 |
| | 192 | Murgašova 7,8 | Sabinov | BA NKS r. BA | 2096 | 2096 | 110,52 | 111,7 | 29,38 | 100 |
| | 193 | Ružová 45-47 | Sabinov | BA NKS r. BA | 1780 | 1780 | 141,88 | 111,7 | 37,16 | 100 |
| | 194 | Ružová 48,49,50 | Sabinov | BA NKS r. BA | 2136 | 2136 | 174,79 | 111,7 | 49,18 | 100 |
| 660195 | 195 | 17.novembra 72-73 | Sabinov | Pl.14r.II. | 2928 | 2928 | 134,32 | 92,8 | 46,95 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3602

Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|--------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660195 | 196 | 17.novembra 74-77 | Sabinov | Pl.14r.II. | 5903 | 5903 | 253,89 | 92,8 | 85,61 | 100 |
| | 197 | 17.novembra 78-81 | Sabinov | Pl.14r.II. | 7579 | 7579 | 308,00 | 92,8 | 106,08 | 100 |
| | 198 | Jakubov. 5,6 | Sabinov | Pl.14r.II. | 3998 | 3998 | 239,58 | 92,8 | 73,85 | 100 |
| | 199 | M.sl. 15-18 | Sabinov | BA NKS r. BA | 3615 | 3615 | 210,18 | 111,7 | 51,11 | 100 |
| | 200 | Prešovská 16-18 | Sabinov | Pl.14r.II. | 6035 | 6035 | 230,04 | 92,8 | 83,02 | 100 |
| | 201 | Puškinova 1,2,3 | Sabinov | Pl.14r.II. | 3999 | 3999 | 228,88 | 92,8 | 67,03 | 100 |
| | 202 | Puškinova 19-20 | Sabinov | Pl.14r.II. | 4217 | 4217 | 178,77 | 92,8 | 58,71 | 100 |
| | 203 | Puškinova 21-22 | Sabinov | Pl.14r.II. | 3647 | 3647 | 178,69 | 92,8 | 56,79 | 100 |
| 660312 | 204 | Ďumbierska 1, Magurska 2 | Prešov | Pl.14r.II. | 3873 | 3873 | 210,76 | 99,9 | 63,29 | 100 |
| | 205 | Ďumbierska 13,15 | Prešov | Pl.14r.II. | 3977 | 3908 | 196,44 | 99,9 | 58,19 | 100 |
| | 206 | Ďumbierska 17,19 | Prešov | Pl.14r.II. | 3693 | 3693 | 227,47 | 99,9 | 67,45 | 100 |
| | 207 | Ďumbierska 3,5 | Prešov | Pl.14r.II. | 4480 | 4480 | 205,64 | 99,9 | 69,37 | 100 |
| | 208 | Ďumbierska 7,9,11 | Prešov | Pl.14r.II. | 5484 | 5484 | 272,82 | 99,9 | 81,83 | 100 |
| | 209 | Magurská 4,6 | Prešov | Pl.14r.II. | 4329 | 4329 | 208,84 | 99,9 | 67,90 | 100 |
| | 210 | Magurská 8,10 | Prešov | Pl.14r.II. | 3776 | 3776 | 197,90 | 99,9 | 61,22 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|-------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660313 | 211 | Ďumbierská 10,12 | Prešov | Pl.14r.II. | 4513 | 4513 | 285,90 | 99,9 | 78,90 | 100 |
| | 212 | Ďumbierská 14,16 | Prešov | Pl.14r.II. | 4561 | 4587 | 248,04 | 99,9 | 75,87 | 100 |
| | 213 | Ďumbierská 2,4 | Prešov | Pl.14r.II. | 3140 | 3140 | 141,27 | 99,9 | 44,75 | 100 |
| | 214 | Ďumbierská 6,8 | Prešov | Pl.14r.II. | 3929 | 3929 | 184,37 | 99,9 | 62,94 | 100 |
| 660314 | 215 | Sibírska 1,3,5 | Prešov | Pl.14r.II. | 5776 | 5849 | 210,01 | 99,9 | 68,65 | 100 |
| | 216 | Sibírska 11,13 | Prešov | Pl.14r.II. | 3697 | 3697 | 261,53 | 99,9 | 80,54 | 100 |
| | 217 | Sibírska 15,17,19 | Prešov | Pl.14r.II. | 5920 | 5920 | 285,35 | 99,9 | 91,49 | 100 |
| | 218 | Sibírska 21,23 | Prešov | Pl.14r.II. | 5489 | 5489 | 221,00 | 99,9 | 73,22 | 100 |
| | 219 | Sibírska 25,27 | Prešov | Pl.14r.II. | 4299 | 4299 | 190,24 | 99,9 | 56,32 | 100 |
| | 220 | Sibírska 29,31 | Prešov | Pl.14r.II. | 3689 | 3719 | 278,82 | 99,9 | 81,23 | 100 |
| | 221 | Sibírska 33,35 | Prešov | Pl.14r.II. | 3675 | 3675 | 211,39 | 99,9 | 62,84 | 100 |
| | 222 | Sibírska 7,9 | Prešov | Pl.14r.II. | 3775 | 3775 | 212,87 | 99,9 | 64,75 | 100 |
| 660315 | 223 | Sibírska 12,14 | Prešov | Pl.14r.II. | 3681 | 3681 | 228,27 | 99,9 | 70,17 | 100 |
| | 224 | Sibírska 16,18,20 | Prešov | Pl.14r.II. | 5004 | 5004 | 326,14 | 99,9 | 95,28 | 100 |
| | 225 | Sibírska 28,30 | Prešov | Pl.14r.II. | 4588 | 4596 | 179,29 | 99,9 | 60,10 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3983

Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|----------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | | | | |
| | | | | | MWh | kWh/m ² | | | | |
| 660315 | 226 | Sibírska 6,8,10 | Prešov | Pl.14r.II. | 5526 | 5526 | 355,24 | 99,9 | 110,30 | 100 |
| 660316 | 227 | Čergovská 10,12 | Prešov | Pl.14r.II. | 3568 | 3568 | 159,43 | 99,9 | 57,98 | 100 |
| | 228 | Čergovská 16,18,20 | Prešov | Pl.14r.II. | 4940 | 4950 | 255,78 | 99,9 | 84,29 | 100 |
| | 229 | Čergovská 2,4 | Prešov | Pl.14r.II. | 4375 | 4375 | 243,81 | 99,9 | 72,20 | 100 |
| | 230 | Čergovská 6,8 | Prešov | Pl.14r.II. | 4178 | 4178 | 230,72 | 99,9 | 66,45 | 100 |
| | 231 | Magurská 1,3,5 | Prešov | Pl.14r.II. | 6037 | 6037 | 366,68 | 99,9 | 103,02 | 100 |
| | 232 | Magurská 7,9,11 | Prešov | Pl.14r.II. | 5379 | 5379 | 296,23 | 99,9 | 90,93 | 100 |
| 660317 | 233 | Vihorlatská 1,2 | Prešov | Pl.14r.II. | 3752 | 3752 | 169,12 | 99,9 | 55,71 | 100 |
| | 234 | Vihorlatská 11,12,13 | Prešov | Pl.14r.II. | 5692 | 5692 | 288,52 | 99,9 | 89,42 | 100 |
| | 235 | Vihorlatská 14,15,16 | Prešov | Pl.14r.II. | 5356 | 5356 | 304,89 | 99,9 | 88,44 | 100 |
| | 236 | Vihorlatská 17,18 | Prešov | Pl.14r.II. | 4260 | 4260 | 227,46 | 99,9 | 68,53 | 100 |
| | 237 | Vihorlatská 19,20 | Prešov | Pl.14r.II. | 4260 | 4260 | 237,67 | 99,9 | 75,74 | 100 |
| | 238 | Vihorlatská 21,23 | Prešov | Pl.14r.II. | 7003 | 7003 | 247,21 | 99,9 | 74,03 | 100 |
| | 239 | Vihorlatská 8,9,10 | Prešov | Pl.14r.II. | 5887 | 5887 | 192,93 | 99,9 | 72,46 | 100 |
| 660404 | 240 | Štúrova 1 | Lipany | T 13 | 964 | 964 | 87,63 | 133,2 | 20,36 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3983

Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660404 | 241 | Štúrova 5 | Lipany | T 13 | 964 | 964 | 127,33 | 133,2 | 27,75 | 100 |
| 660406 | 242 | Pod Kopaninou 1,3,5 | Lipany | Pl.14r.II. | 3479 | 3479 | 149,84 | 102,5 | 49,09 | 100 |
| | 243 | Pod Kopaninou 13,15,17 | Lipany | Pl.14r.II. | 3787 | 3787 | 167,89 | 102,5 | 56,58 | 100 |
| | 244 | Pod Kopaninou 7,9,11 | Lipany | Pl.14r.II. | 3787 | 3787 | 175,53 | 102,5 | 60,12 | 100 |
| 660423 | 245 | Obrancov mieru 70,72 | Prešov | T06B b. KE | 4113 | 4113 | 251,09 | 104,4 | 58,65 | 100 |
| 660424 | 246 | Čsl.armády 1-7 | Prešov | LB,MB r. | 3516 | 3516 | 238,17 | 120,9 | 54,83 | 100 |
| 660425 | 247 | Čsl.armády 17-19 | Prešov | LB,MB r. | 2380 | 2380 | 164,95 | 120,9 | 38,98 | 100 |
| 660426 | 248 | Levočská 49-53 | Prešov | LB,MB r. | 3482 | 3482 | 283,84 | 120,9 | 70,38 | 100 |
| 660432 | 249 | Volgogradská 66-86 | Prešov | T06B r. KE | 20152 | 20152 | 847,74 | 106,0 | 246,19 | 100 |
| | 250 | Volgogradská 92 | Prešov | T06B b. KE | 1204 | 1204 | 99,00 | 104,4 | 24,22 | 100 |
| | 251 | Volgogradská 94 | Prešov | T06B b. KE | 1204 | 1204 | 107,82 | 104,4 | 25,58 | 100 |
| 660434 | 252 | Čsl.armády 9-15 | Prešov | LB,MB r. | 3516 | 3516 | 220,61 | 120,9 | 50,11 | 100 |
| 660436 | 253 | Októbrová 65-73 | Prešov | LB,MB r. | 4352 | 4352 | 254,65 | 120,9 | 62,51 | 100 |
| 660437 | 254 | Októbrová 75-83 | Prešov | LB,MB r. | 4352 | 4352 | 256,49 | 120,9 | 70,11 | 100 |
| 660438 | 255 | Levočská 71-79 | Prešov | LB,MB r. | 4352 | 4352 | 284,92 | 120,9 | 72,22 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: PO

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkion | Hospodárnosť |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 660439 | 256 | Levočská 85-93 | Prešov | LB,MB r. | 4352 | 4352 | 292,40 | 120,9 | 76,40 | 100 |
| 660440 | 257 | M.Čulena 26-32 | Prešov | LB,MB r. | 3460 | 3460 | 221,66 | 120,9 | 60,17 | 100 |
| 660441 | 258 | M.Čulena 18-24 | Prešov | LB,MB r. | 3460 | 3460 | 200,26 | 120,9 | 52,75 | 100 |
| 660446 | 259 | Nábrežná 10 | Prešov | T 03 | 1412 | 1412 | 115,46 | 135,2 | 25,83 | 100 |
| 660448 | 260 | M.Čulena 29-33 | Prešov | LB,MB r. | 1905 | 1905 | 135,89 | 120,9 | 35,48 | 100 |
| | 261 | M.Čulena 35-39 | Prešov | LB,MB r. | 1905 | 1905 | 136,55 | 120,9 | 34,34 | 100 |
| | 262 | M.Čulena 41-45 | Prešov | LB,MB r. | 1905 | 1905 | 126,22 | 120,9 | 32,26 | 100 |
| 661274 | 263 | M.Slovenskej 20-24 | Prešov | LB,MB r. | 4936 | 4936 | 269,67 | 120,9 | 74,59 | 100 |
| | 264 | M.Slovenskej 6 | Prešov | LB,MB b. | 3744 | 3744 | 244,47 | 120,6 | 69,07 | 100 |
| | 265 | VI.Clementisa 1-6 | Prešov | T06B r. KE | 9864 | 9864 | 453,45 | 106,0 | 131,66 | 100 |
| 661275 | 266 | V.Clementisa 10-14 | Prešov | T06B r. KE | 9160 | 9160 | 470,30 | 106,0 | 119,19 | 100 |
| | 267 | Volgogradska 2 | Prešov | T06B b. KE | 4507 | 4507 | 209,61 | 104,4 | 56,17 | 100 |
| | 268 | Volgogradska 20-26 | Prešov | T06B r. KE | 7320 | 7320 | 289,17 | 106,0 | 80,71 | 100 |
| | 269 | Volgogradska 4 | Prešov | T06B b. KE | 4507 | 4507 | 210,13 | 104,4 | 54,46 | 100 |
| | 270 | Volgogradska 40-46 | Prešov | T06B r. KE | 5867 | 5867 | 294,60 | 106,0 | 78,80 | 100 |

Normatívy objektov na rok 2021 a hospodárnosť za rok 2021

Evid. číslo odberateľa tepla: 666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov: 3881 Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov: 3602 Okres: SB

| Evidenč. číslo zdroja (OST) | P.č. | Adresa objektu | | Stavebná sústava | Merná plocha | Upravená merná plocha | Skutočná spotreba tepla na vykurovanie | Normatívna potreba tepla na vykurovanie | Informat. regul. príkon | Hospodárnosť |
|-----------------------------|------|--------------------|----------|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|
| | | ulica a číslo | obec | | m ² | m ² | MWh | kWh/m ² | kW | % |
| | | | | | | | | | | |
| 661513 | 271 | Mukačev. 31-39 | Prešov | T06B r. KE | 8544 | 8544 | 393,04 | 106,0 | 115,38 | 100 |
| | 272 | Mukačevská 14 | Prešov | T06B b. KE | 1204 | 1204 | 60,01 | 104,4 | 16,59 | 100 |
| | 273 | Mukačevská 2 | Prešov | T06B b. KE | 1204 | 1264 | 137,17 | 104,4 | 33,58 | 96 |
| | 274 | Mukačevská 4 | Prešov | T06B b. KE | 1204 | 1204 | 55,26 | 104,4 | 16,66 | 100 |
| | 275 | Mukačevská 53-57 | Prešov | T06B r. KE | 5005 | 5005 | 254,37 | 106,0 | 71,83 | 100 |
| | 276 | Prostejovská 16-24 | Prešov | T06B r. KE | 8280 | 8280 | 387,01 | 106,0 | 110,58 | 100 |
| 661714 | 277 | Nezabudova 31 | Sabinov | O1 | 3068 | 2864 | 236,47 | 115,8 | 69,35 | 100 |
| 660035 | 278 | Prostejovská 69-79 | Prešov | BA NKS r. BA | 8512 | 8512 | 458,95 | 120,3 | 121,62 | 100 |
| | 279 | Šípková 25 | Ľubotice | | 1271 | 1271 | 7,54 | 120,3 | 1,42 | 100 |
| | 280 | Šípková 26 | Ľubotice | | 1880 | 1880 | 17,74 | 120,3 | 3,35 | 100 |