

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla: 666212  
 Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov: 3465      Okres: PO  
 Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov: 3189      Okres: SB  
 Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany: 3561      Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	1	Čergovská 22,24	Prešov	PI.14r.II.	4375	4375	181,07	89,2	63,85	100
	2	Čergovská 26,28	Prešov	PI.14r.II.	4375	4375	198,07	89,2	58,37	100
	3	Gregorovce 217	Gregorovce	T 11					0,00	
	4	Janka Kráľa 1	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	38,89	93,2	7,34	100
	5	Janka Kráľa 2	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	413	40,15	93,2	7,58	96
	6	Janka Kráľa 3	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	39,67	93,2	7,49	100
	7	Janka Kráľa 4	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	27,23	93,2	5,14	100
	8	Jarková 13	Svinia	T 11						
	9	Kojatice 180	Kojatice	T 11	876	506	23,65	111,1	4,46	100
	10	Ku amfiteátru 16	Prešov	T 11	466	466	65,54	111,1	12,37	79
	11	Lesná 39	Záhradné	T 11	423	346	45,27	111,1	8,54	85
	12	M. Čulena 47-51	Prešov	LB.MB b.	1905	1905	101,13	107,7	27,87	100
	13	Magurská 12,14	Prešov	PI.14r.II.	5048	5048	156,91	89,2	54,84	100
	14	Magurská 13,15,17	Prešov	PI.14r.II.	5421	5421	244,22	89,2	86,41	100
	15	Palárikova 2	Prešov	T 11	495	495	64,37	111,1	12,15	85

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3561

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	16	Palárikova 3	Prešov	T 11	495	495	68,68	111,1	12,96	80
	17	Palárikova 5	Prešov	T 11	495	495	33,14	111,1	6,25	100
	18	Palárikova 8	Prešov	T 11	495	495	61,96	111,1	11,69	89
	19	Pri majáku 2	Prešov	O4	774	200	37,55	73,2	10,85	39
	20	Pri majáku 3	Prešov	O4	959	250	34,47	73,2	9,36	53
	21	Pri majáku 4	Prešov	O4	774	200	35,73	73,2	9,61	41
	22	Pri majáku 5	Prešov	O4	959	250	30,36	73,2	9,04	60
	23	Široké 508	Široké	T 11	573	573	65,79	111,1	14,44	97
	24	Široké 509	Široké	T 11	573	573	44,39	111,1	13,34	100
	25	Široké 510	Široké	T 11	573	573	44,52	111,1	14,25	100
	26	Široké 511	Široké	T 11	573	573	43,21	111,1	13,12	100
	27	Štúrova 1,3	Lipany	T 13	1928	1928	105,08	119,1	23,40	100
	28	Štúrova 33-37	Prešov	T06B r. KE	2852	2852	174,71	94,6	44,41	100
	29	Tehelná 14	Lipany	T 11	495	495	69,48	114,1	13,11	81
	30	Vajanského 12	Prešov	PV2	1077	1077	75,30	111,9	14,21	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	31	Vyšná Šebastová 218	Prešov	T 11	423	278	62,06	111,1	11,71	50
	32	Záhradná 23 - 27	Prešov	PV2	2808	2808	224,40	111,9	66,99	100
660003	33	P.O. Hviezdoslava 1,2,3	Veľký Šariš	T06B r. KE	1405	1405	88,00	94,6	25,39	100
	34	P.O. Hviezdoslava 10,11	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	72,07	120,7	21,44	100
	35	P.O. Hviezdoslava 4,5,6	Veľký Šariš	T06B r. KE	1406	1406	72,72	94,6	22,85	100
	36	A. Sládkoviča 1,2	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	96,70	120,7	27,10	100
	37	A. Sládkoviča 3,4	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	114,76	120,7	32,27	100
	38	A. Sládkoviča 6	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	59,97	93,2	17,34	100
	39	A. Sládkoviča 7	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	76,51	93,2	21,06	100
	40	A. Sládkoviča 8	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	77,84	93,2	23,58	100
	41	A. Sládkoviča 9	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	73,33	93,2	20,23	100
	42	Školská 25,26,27	Veľký Šariš	BA NKS r. BA	2101	2034	167,77	107,5	41,27	100
660004	43	M. Nešpora 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	4376	4376	286,42	107,5	75,00	100
	44	M. Nešpora 17-21	Prešov	BA NKS r. BA	4384	4384	279,04	107,5	74,95	100
	45	M. Nešpora 23-27	Prešov	BA NKS r. BA	4327	4244	262,56	107,5	68,00	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660004	46	M. Nešpora 31	Prešov	T06B b. KE	5808	5808	378,05	93,2	104,28	100
	47	M. Nešpora 4-20	Prešov	BA NKS r. BA	12318	12318	805,37	107,5	206,56	100
660005	48	M. Nešpora 35-39	Prešov	BA NKS r. BA	4240	4240	297,79	107,5	80,14	100
	49	M. Nešpora 36-38	Prešov	BA NKS r. BA	1812	1812	123,14	107,5	29,11	100
	50	M. Nešpora 47-51	Prešov	BA NKS r. BA	4240	4240	293,69	107,5	76,67	100
660006	51	Lomnická 12, Švábska 47,49	Prešov	Pl.14r.II.	6733	6733	234,32	89,2	82,74	100
	52	Lomnická 14	Prešov	Pl.14r.II.	2751	2751	110,64	89,2	40,50	100
	53	Lomnická 16	Prešov	Pl.14r.II.	2683	2683	96,28	89,2	34,59	100
	54	Lomnická 18,20,22	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	188,96	89,2	63,50	100
	55	Lomnická 2, Urxova 6	Prešov	Pl.14r.II.	3856	3856	194,99	89,2	56,06	100
	56	Lomnická 24,26,28	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	152,52	89,2	54,82	100
	57	Lomnická 4,6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	5614	5614	249,62	89,2	82,26	100
	58	Švábska 51,Royova 1	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	230,87	89,2	78,78	100
660007	59	Royova 2, Švábska 53-55	Prešov	Pl.14r.II.	6598	6598	292,03	89,2	96,85	100
	60	Royova 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	5328	5328	234,70	89,2	78,84	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	61	Švábska 40,42,44,46	Prešov	Pl.14r.II.	5574	5574	208,93	89,2	76,24	100
	62	Švábska 52,54	Prešov	Pl.14r.II.	2090	2090	129,68	89,2	34,68	100
	63	Švábska 57,59	Prešov	Pl.14r.II.	3973	3973	177,91	89,2	57,65	100
	64	Švábska 61	Prešov	Pl.14r.II.	2210	2210	109,70	89,2	35,63	100
	65	Švábska 63,65,67	Prešov	Pl.14r.II.	5482	5482	341,50	89,2	104,63	100
	66	Švábska 64,66,68,70	Prešov	Pl.14r.II.	3794	3794	193,78	89,2	61,71	100
	67	Švábska 72,74	Prešov	Pl.14r.II.	2992	2992	116,68	89,2	41,83	100
	68	Švábska 76,78	Prešov	Pl.14r.II.	3050	3050	108,61	89,2	36,45	100
	69	Važecká 12	Prešov	Pl.14r.II.	2856	2856	153,93	89,2	48,25	100
	70	Važecká 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	4220	4220	172,58	89,2	56,70	100
660029	71	Prostějovská 26-34	Prešov	T06B r. KE	8280	8280	363,49	94,6	102,70	100
	72	Prostějovská 9-21	Prešov	T06B r. KE	10600	10600	418,81	94,6	130,33	100
	73	Prostějovská 3	Prešov	T06B b. KE	5887	5887	269,90	94,6	79,60	100
660030	74	Bajkalská 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	4728	4728	286,54	107,5	76,99	100
	75	Bajkalská 8-12	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	213,50	107,5	62,60	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660030	76	Tomášikova 16-28	Prešov	BA NKS r. BA	10272	10272	537,26	107,5	142,95	100
	77	Tomášikova 30-42	Prešov	BA NKS r. BA	10272	10189	790,99	107,5	193,72	100
660031	78	Kotrádova 4	Prešov	BA NKS b. BA	3032	3032	190,12	109,6	48,31	100
	79	Sabinovská 23-33	Prešov	BA NKS r. BA	7879	7879	516,54	107,5	138,99	100
	80	Sabinovská 4-14	Prešov	BA NKS r. BA	7879	7879	517,17	107,5	137,16	100
660032	81	Jurkovičova 1,2	Prešov	BA NKS r. BA	3853	3853	132,54	107,5	43,16	100
	82	Jurkovičova 12,13	Prešov	BA NKS r. BA	4610	4518	233,02	107,5	64,40	100
	83	Jurkovičova 14-16	Prešov	BA NKS r. BA	4850	4777	246,80	107,5	64,95	100
	84	Jurkovičova 3-8	Prešov	BA NKS r. BA	8889	8889	370,84	107,5	118,68	100
	85	Jurkovičova 9-11	Prešov	BA NKS r. BA	4914	4914	181,75	107,5	63,92	100
	86	Šrobárova 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	325,62	107,5	87,22	100
	87	Šrobárova 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	5705	5723	323,88	107,5	92,46	100
	88	Šrobárova 15-17	Prešov	BA NKS r. BA	4914	4925	266,77	107,5	74,36	100
	89	Šrobárova 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	5736	5736	250,91	107,5	77,51	100
660034	90	Exnárova 10,11,12	Prešov	BA NKS r. BA	5128	5128	248,05	107,5	73,15	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660034	91	Exnárova 13-15	Prešov	BA NKS r. BA	4900	4900	297,09	107,5	85,88	100
	92	Exnárova 1-4	Prešov	BA NKS r. BA	5466	5466	301,51	107,5	96,46	100
	93	Exnárova 16-19	Prešov	BA NKS r. BA	5484	5484	312,26	107,5	92,88	100
	94	Exnárova 22-23	Prešov	BA NKS r. BA	2859	2859	154,15	107,5	48,52	100
	95	Exnárova 24-26	Prešov	BA NKS r. BA	4752	4752	167,12	107,5	61,74	100
	96	Exnárova 29-31	Prešov	BA NKS r. BA	5225	5225	276,73	107,5	89,01	100
	97	Exnárova 32-35	Prešov	BA NKS r. BA	5187	5187	264,49	107,5	74,14	100
	98	Karpatská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5459	5459	301,21	107,5	87,45	100
	99	Karpatská 10	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	285,46	109,6	81,76	100
	100	Karpatská 11	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	280,58	109,6	79,75	100
	101	Karpatská 19	Prešov	BA NKS r. BA	1058	1058	54,06	107,5	15,28	100
	102	Karpatská 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	6461	6461	361,67	107,5	105,02	100
	103	Karpatská 8	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	296,06	109,6	84,03	100
	104	Karpatská 9	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	288,19	109,6	80,41	100
660035	105	Bajkalská 14-20	Prešov	BA NKS r. BA	2948	2948	190,96	107,5	50,72	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	106	Bajkalská 22-26	Prešov	BA NKS r. BA	2212	2212	115,30	107,5	33,41	100
	107	Prostějovská 62-72	Prešov	BA NKS r. BA	8512	8512	378,50	107,5	111,10	100
	108	Prostějovská 95	Prešov	BA NKS b. BA	3366	3366	199,87	109,6	55,93	100
660036	109	Prostějovská 40-48	Prešov	BA NKS r. BA	9192	9192	540,22	107,5	138,80	100
	110	Prostějovská 50-60	Prešov	BA NKS r. BA	8896	8896	554,19	107,5	136,32	100
660039	111	Dargovska 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5216	5133	216,13	107,5	64,19	100
	112	Dargovska 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5115	5115	336,23	107,5	88,46	100
	113	Kozmonautov 6,8	Prešov	BA NKS r. BA	1540	1540	74,59	107,5	23,18	100
	114	M.Benku 1	Prešov	BA NKS b. BA	6336	6368	209,80	109,6	70,17	100
	115	M.Benku 3	Prešov	BA NKS b. BA	6336	6392	260,20	109,6	76,47	100
	116	Oravská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5016	5016	307,21	107,5	85,36	100
	117	Popradská 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5115	5115	310,66	107,5	84,45	100
660040	118	Bernolákova 1-9	Prešov	BA NKS r. BA	7643	7643	285,33	107,5	95,54	100
	119	Bernolákova 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	8254	8254	537,94	107,5	147,42	100
	120	Šoltésovej 1-6	Prešov	BA NKS r. BA	8254	8254	547,10	107,5	154,40	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660040	121	Šoltésovej 7,8	Prešov	BA NKS r. BA	3778	3778	245,41	107,5	64,99	100
660041	122	a.g.Svobodu 24	Prešov	BA NKS r. BA	1488	1488	88,56	107,5	24,19	100
	123	a.g.Svobodu 28-36	Prešov	BA NKS r. BA	7304	7304	480,54	107,5	130,93	100
	124	a.g.Svobodu 38,40,42	Prešov	BA NKS r. BA	4488	4488	263,83	107,5	78,20	100
	125	L.Novomeského 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	3160	3160	199,02	107,5	53,02	100
	126	L.Novomeského 6,8,10	Prešov	BA NKS r. BA	4616	4616	190,93	107,5	58,15	100
	127	M.Benku 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	2397	2397	148,73	107,5	41,41	100
660042	128	Bernolákova 11	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	219,63	109,6	69,08	100
	129	Bernolákova 13	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	229,98	109,6	63,84	100
	130	Bernolákova 15	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3413	236,28	109,6	67,93	100
	131	Vansová 10	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	225,87	109,6	66,29	100
	132	Vansová 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	6384	6384	398,89	107,5	109,20	100
	133	Vansová 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5168	5168	334,12	107,5	91,39	100
	134	Vansová 9	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	222,51	109,6	61,34	100
660043	135	Dubová 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4564	4564	307,28	107,5	75,21	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
	136	Dubová 13,15	Prešov	BA NKS r. BA	2885	2885	187,87	107,5	48,12	100
	137	Dubová 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	5160	5160	299,96	107,5	77,15	100
	138	Dubová 7,9,11	Prešov	BA NKS r. BA	5082	5082	338,83	107,5	86,00	100
	139	Dubová 8,10	Prešov	BA NKS r. BA	2861	2861	131,23	107,5	35,59	100
	140	Federátov 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	299,77	107,5	87,08	100
	141	Federátov 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	4564	4584	307,00	107,5	75,52	100
	142	Federátov 7,9,11,13	Prešov	BA NKS r. BA	6416	6416	415,41	107,5	107,39	100
	143	Justičná 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	294,45	107,5	77,32	100
	144	Justičná 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	283,35	107,5	72,18	100
	145	Justičná 7,9	Prešov	BA NKS r. BA	2925	2925	187,81	107,5	47,66	100
	146	Justičná 8,10,12	Prešov	BA NKS r. BA	4634	4634	299,79	107,5	77,10	100
	147	Smreková 1,3	Prešov	BA NKS r. BA	4215	4129	178,05	107,5	45,45	100
	148	Smreková 11,13	Prešov	BA NKS r. BA	2893	2893	136,86	107,5	38,14	100
	149	Smreková 5,7,9	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	349,20	107,5	88,18	100
	150	Višňová 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	7723	7723	522,92	107,5	135,36	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660044	151	A.Matušku 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	4500	4500	258,54	107,5	68,98	100
	152	A.Matušku 2-6,8-12	Prešov	BA NKS r. BA	4433	4433	295,24	107,5	81,22	100
	153	P.Horova 12-17	Prešov	BA NKS r. BA	8350	8281	536,21	107,5	149,89	100
	154	Zimná 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	4236	4236	316,17	107,5	87,32	100
660046	155	P.Horova 6-11	Prešov	BA NKS r. BA	8342	8342	463,49	107,5	118,78	100
660047	156	Grešova 14-16	Prešov	T06B r. KE	2920	2920	99,32	94,6	27,55	100
	157	Grešova 18-20	Prešov	T06B r. KE	3528	3528	153,03	94,6	41,27	100
	158	Grešova 2-12	Prešov	T 03	4835	4835	246,78	120,7	66,34	100
	159	Vajanského 2,4,6	Prešov	T06B r. KE	3993	3993	170,25	94,6	48,39	100
660048	160	SDH 17,19,21,23,25	Prešov	T 03	3072	3072	157,31	120,7	50,03	100
	161	SDH 5,7	Prešov	T 04	1041	456	3,03	120,7	0,68	100
	162	SDH 9,11	Prešov	T 05	1041	541	33,93	120,7	10,24	100
	163	Záhradná 1,3	Prešov	T 06	2760	2760	152,75	120,7	42,87	100
660050	164	Štefánikova 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	3199	3199	211,30	107,5	53,11	100
660053	165	Hviezdoslavova 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	2731	2731	171,56	107,5	44,69	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660057	166	J.Borodáča 13-15	Prešov	T 03	1604	1604	89,37	120,7	22,87	100
	167	J.Borodáča 7,9,11	Prešov	T 03	2412	2412	141,64	120,7	36,79	100
	168	Pavl.nám. 16-18	Prešov	T 04	2436	2436	137,89	120,7	33,93	100
660061	169	17.nov. 180-184	Prešov	T 05	1600	1600	109,48	120,7	30,86	100
	170	17.nov. 186-194	Prešov	T 06	3168	3090	172,26	120,7	45,11	100
	171	Požiarnická 19	Prešov	T06B b. KE	1014	1014	64,44	93,2	16,63	100
	172	Požiarnická 21	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	84,37	93,2	24,86	100
	173	Požiarnická 23	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	87,69	93,2	24,36	100
	174	Požiarnická 25	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	51,64	93,2	17,85	100
	175	Požiarnická 27	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	73,21	93,2	21,94	100
660068	176	Lesnícka 12	Prešov	T 03	673	673	67,90	120,7	12,81	100
	177	Lesnícka 16,18	Prešov	T 04	1449	1449	66,13	120,7	22,53	100
	178	Lesnícka 20,22	Prešov	T 05	1449	1449	67,57	120,7	21,11	100
	179	Lesnícka 24,26,28	Prešov	T 06	1310	1310	75,74	120,7	22,63	100
	180	Lesnícka 30,32,34	Prešov	T 03	1310	1310	76,51	120,7	22,05	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3189

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660068	181	Solivarská 33,35	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	95,28	94,6	32,08	100
	182	Solivarská 37,39	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	88,23	94,6	28,81	100
	183	Solivarská 41,43	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	93,78	94,6	28,53	100
	184	Solivarská 67-71	Prešov	T06B r. KE	3244	3244	150,27	94,6	47,02	100
660193	185	Komenského 10,11,12	Sabinov	T 03	1899	1899	86,60	111,1	27,70	100
	186	Komenského 15,16,17	Sabinov	T 03	1962	1962	89,69	111,1	30,26	100
	187	Komenského 25,26	Sabinov	T06B r. KE	2773	2773	127,78	87,1	39,96	100
	188	Komenského 27,28	Sabinov	T06B r. KE	2773	2773	118,39	87,1	42,20	100
	189	Komenského 34,35	Sabinov	BA NKS r. BA	2534	2534	143,33	98,9	44,11	100
660194	190	17.novembra 23,24	Sabinov	BA NKS r. BA	2852	2852	151,32	98,9	42,44	100
	191	Murgašova 13,14	Sabinov	BA NKS r. BA	3002	1521	37,62	98,9	10,97	100
	192	Murgašova 7,8	Sabinov	BA NKS r. BA	2096	2096	91,11	98,9	25,72	100
	193	Ružová 45-47	Sabinov	BA NKS r. BA	1780	1780	122,17	98,9	33,44	100
	194	Ružová 48,49,50	Sabinov	BA NKS r. BA	2136	2136	144,60	98,9	43,48	100
660195	195	17.novembra 72-73	Sabinov	PI.14r.II.	2928	2928	129,02	82,1	45,95	100

### Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3189

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660195	196	17.novembra 74-77	Sabinov	PI.14r.II.	5903	5903	224,70	82,1	80,11	100
	197	17.novembra 78-81	Sabinov	PI.14r.II.	7579	7579	265,71	82,1	98,10	100
	198	Jakubovanská 5,6	Sabinov	PI.14r.II.	3998	3998	209,66	82,1	68,21	100
	199	M. Slovenskej 15-18	Sabinov	BA NKS r. BA	3615	3615	184,17	98,9	46,20	100
	200	Prešovská 16-18	Sabinov	PI.14r.II.	6035	6035	199,21	82,1	77,20	100
	201	Puškinova 1,2,3	Sabinov	PI.14r.II.	3999	3999	168,87	82,1	55,71	100
	202	Puškinova 19-20	Sabinov	PI.14r.II.	4217	4217	155,37	82,1	54,29	100
	203	Puškinova 21-22	Sabinov	PI.14r.II.	3647	3647	115,28	82,1	44,82	100
660312	204	Ďumbierska 1, Magurska 2	Prešov	PI.14r.II.	3873	3873	186,47	89,2	58,70	100
	205	Ďumbierska 13,15	Prešov	PI.14r.II.	3977	3908	191,00	89,2	57,17	100
	206	Ďumbierska 17,19	Prešov	PI.14r.II.	3693	3693	209,59	89,2	64,07	100
	207	Ďumbierska 3,5	Prešov	PI.14r.II.	4480	4480	146,57	89,2	58,22	100
	208	Ďumbierska 7,9,11	Prešov	PI.14r.II.	5484	5484	247,01	89,2	76,96	100
	209	Magurská 4,6	Prešov	PI.14r.II.	4329	4329	186,13	89,2	63,62	100
	210	Magurská 8,10	Prešov	PI.14r.II.	3776	3776	127,10	89,2	47,86	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha m <sup>2</sup>	Upravená merná plocha m <sup>2</sup>	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie MWh	Normatívna potreba tepla na vykurovanie kWh/m <sup>2</sup>	Informat. regul. príkon kW	Hospodárnosť %
		ulica a číslo	obec							
660313	211	Ďumbierská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	4513	4513	244,68	89,2	71,13	100
	212	Ďumbierská 14,16	Prešov	Pl.14r.II.	4561	4587	223,49	89,2	71,23	100
	213	Ďumbierská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	3140	3140	130,81	89,2	42,77	100
	214	Ďumbierská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	3929	3929	121,23	89,2	51,03	100
660314	215	Sibírska 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	5776	5849	210,72	89,2	68,79	100
	216	Sibírska 11,13	Prešov	Pl.14r.II.	3697	3697	175,63	89,2	64,33	100
	217	Sibírska 15,17,19	Prešov	Pl.14r.II.	5920	5920	239,16	89,2	82,77	100
	218	Sibírska 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	5489	5489	161,61	89,2	62,01	100
	219	Sibírska 25,27	Prešov	Pl.14r.II.	4299	4299	173,55	89,2	53,17	100
	220	Sibírska 29,31	Prešov	Pl.14r.II.	3689	3719	244,02	89,2	74,67	100
	221	Sibírska 33,35	Prešov	Pl.14r.II.	3675	3675	194,17	89,2	59,58	100
	222	Sibírska 7,9	Prešov	Pl.14r.II.	3775	3775	133,09	89,2	49,70	100
660315	223	Sibírska 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	3681	3681	193,73	89,2	63,65	100
	224	Sibírska 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	5004	5004	265,55	89,2	83,85	100
	225	Sibírska 28,30	Prešov	Pl.14r.II.	4588	4596	157,22	89,2	55,94	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3561

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie MWh	Normatívna potreba tepla na vykurovanie kWh/m <sup>2</sup>	Informat. regul. príkon kW	Hospodárnosť %
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
660315	226	Sibírska 6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	5526	5526	311,79	89,2	102,10	100
660316	227	Čergovská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	3568	3568	152,01	89,2	56,58	100
	228	Čergovská 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	4940	4950	248,02	89,2	82,82	100
	229	Čergovská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	4375	4375	211,61	89,2	66,12	100
	230	Čergovská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	4178	4178	203,27	89,2	61,27	100
	231	Magurská 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	6037	6037	340,51	89,2	98,08	100
	232	Magurská 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	5379	5379	213,32	89,2	75,29	100
660317	233	Vihorlatská 1,2	Prešov	Pl.14r.II.	3752	3752	153,77	89,2	52,82	100
	234	Vihorlatská 11,12,13	Prešov	Pl.14r.II.	5692	5692	212,51	89,2	75,08	100
	235	Vihorlatská 14,15,16	Prešov	Pl.14r.II.	5356	5356	283,03	89,2	84,32	100
	236	Vihorlatská 17,18	Prešov	Pl.14r.II.	4260	4260	185,07	89,2	60,53	100
	237	Vihorlatská 19,20	Prešov	Pl.14r.II.	4260	4260	213,38	89,2	71,16	100
	238	Vihorlatská 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	7003	7003	232,99	89,2	71,35	100
	239	Vihorlatská 8,9,10	Prešov	Pl.14r.II.	5887	5887	188,84	89,2	71,69	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3561

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
660404	240	Štúrova 5	Lipany	T 13	964	964	86,19	119,1	19,98	100
660406	241	Pod Kopaninou 1,3,5	Lipany	Pl.14r.II.	3479	3479	138,98	91,7	47,04	100
	242	Pod Kopaninou 13,15,17	Lipany	Pl.14r.II.	3787	3787	139,70	91,7	51,26	100
	243	Pod Kopaninou 7,9,11	Lipany	Pl.14r.II.	3787	3787	156,19	91,7	56,47	100
660423	244	Obrancov mieru 70,72	Prešov	T06B b. KE	4113	4113	202,33	93,2	49,45	100
660424	245	Čsl.armády 1-7	Prešov	LB,MB r.	3516	3516	178,69	108,0	43,61	100
660425	246	Čsl.armády 17-19	Prešov	LB,MB r.	2380	2380	151,44	108,0	36,43	100
660426	247	Levočská 49-53	Prešov	LB,MB r.	3482	3482	253,10	108,0	64,58	100
660432	248	Volgogradská 66-86	Prešov	T06B r. KE	20152	20152	736,79	94,6	225,26	100
	249	Volgogradská 92	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	90,87	93,2	22,69	100
	250	Volgogradská 94	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	60,20	93,2	16,59	100
660434	251	Čsl.armády 9-15	Prešov	LB,MB r.	3516	3516	191,66	108,0	44,65	100
660436	252	Októbrová 65-73	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	231,24	108,0	58,09	100
660437	253	Októbrová 75-83	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	212,71	108,0	61,85	100
660438	254	Levočská 71-79	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	276,31	108,0	70,59	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha m <sup>2</sup>	Upravená merná plocha m <sup>2</sup>	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie MWh	Normatívna potreba tepla na vykurovanie kWh/m <sup>2</sup>	Informat. regul. príkon kW	Hospodárnosť %
		ulica a číslo	obec							
660439	255	Levočská 85-93	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	227,85	108,0	64,22	100
660440	256	M.Čulena 26-32	Prešov	LB,MB r.	3460	3460	167,48	108,0	49,95	100
660441	257	M.Čulena 18-24	Prešov	LB,MB r.	3460	3460	167,12	108,0	46,49	100
660446	258	Nábrežná 10	Prešov	T 03	1412	1412	98,17	120,7	22,57	100
660448	259	M.Čulena 29-33	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	114,16	108,0	31,38	100
	260	M.Čulena 35-39	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	127,92	108,0	32,72	100
	261	M.Čulena 41-45	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	104,65	108,0	28,19	100
661274	262	M.Slovenskej 20-24	Prešov	LB,MB r.	4936	4936	227,51	108,0	66,64	100
	263	M.Slovenskej 6	Prešov	LB,MB b.	3744	3744	219,60	107,7	64,37	100
	264	VI.Clementisa 1-6	Prešov	T06B r. KE	9864	9864	401,90	94,6	121,93	100
661275	265	V.Clementisa 10-14	Prešov	T06B r. KE	9160	9160	422,60	94,6	110,19	100
	266	Volgogradská 2	Prešov	T06B b. KE	4507	4507	188,33	93,2	52,15	100
	267	Volgogradská 20-26	Prešov	T06B r. KE	7320	7320	257,26	94,6	74,69	100
	268	Volgogradská 4	Prešov	T06B b. KE	4507	4507	191,05	93,2	50,86	100
	269	Volgogradská 40-46	Prešov	T06B r. KE	5867	5867	261,92	94,6	72,64	100

**Normatívy objektov na rok 2025 a hospodárnosť za rok 2025**

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3465

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3189

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	kW	%
661513	270	Mukačevská 31-39	Prešov	T06B r. KE	8544	8544	361,22	94,6	109,37	100
	271	Mukačevská 14	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	49,92	93,2	14,68	100
	272	Mukačevská 2	Prešov	T06B b. KE	1204	1264	119,88	93,2	30,32	98
	273	Mukačevská 4	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	45,07	93,2	14,74	100
	274	Mukačevská 53-57	Prešov	T06B r. KE	5005	5005	216,45	94,6	64,67	100
	275	Prostějovská 16-24	Prešov	T06B r. KE	8280	8280	338,33	94,6	101,40	100
661714	276	Nezabudova 31	Sabinov	O1	3068	2864	212,69	102,6	64,87	100
660035	277	Prostějovská 69-79	Prešov	BA NKS r. BA	8512	8512	425,19	107,5	115,25	100
	278	Šípková 25	Ľubotice		1271	1271	45,84	107,5	8,65	100
	279	Šípková 26	Ľubotice		1880	1880	65,41	107,5	12,34	100
	280	Solivarská 20,22	Prešov		2023	2023	97,84	0,0	18,46	0